

Sassari, **26/03/2025**Prot. SP/ _____ /Dis_D6
(lettere e numeri da citare nella risposta)**Comunicazione PEC**

Comune di Sassari	protocollo@pec.comune.sassari.it
Comune Sassari Capo Gabinetto	capogabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Gabinetto	gabinetto@comune.sassari.it
Comune Sassari Ufficio Stampa	ufficio_stampa@comune.sassari.it
Comune di Alghero	protocollo@pec.comune.alghero.ss.it
Comune di Castelsardo	protocollo@pec.comune.castelsardo.ss.it
Comune di Porto Torres	comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
Comune di Tergu	protocollo.tergu@legalmail.it
Comune di Stintino	protocollo@pec.comune.stintino.ss.it
Comune di Valledoria	protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it
Comune di S.Maria Coghinas	protocollo.badesi@legalmail.it
Comune di Badesi	protocollo@pec.comunesmcoghinas.ss.it
Comune di Trinita' d'Agultu	protocollo.trinitadagultu@legalmail.it
Comune di Viddalba	comune.viddalba@legalmail.it
ASL n.1 Dipartimento SIAN	Serv.ian@pec.aslsassari.it
Prefettura Sassari	Protocollo.prefss@pec.interno.it
Vigili del Fuoco Comando Provinciale Sassari	079 272727
ASL n.1 Sassari	079 2061231
A.O.U. Sassari	079 229157
Aspal Sassari	aspal.cipisassari@regione.sardegna.it
D7	

**PIANO EMERGENZA "INTERVENTO MANUTENZIONE IDRICA ADDUTTRICE
COGHINAS II- ENAS "'**
**OGGETTO: INTERRUZIONE APPROVVIGIONAMENTO ACQUA GREZZA, VERSO I
POTABILIZZATORI DI T.REALE(SASSARI) – CASTELSARDO E PEDRA MAJORE.**
➤ **PREMESSA**

L'Enas informa, che nella giornata di **Giovedì 27 Marzo 2025**, procederà con un indifferibile intervento di manutenzione straordinaria nella vasca di compenso e sulla condotta idrica adduttrice Coghinas II.

La durata prevista dei lavori è di almeno **24 ore**, pertanto, dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27 Marzo 2025** alle **ore 06.00** di **Venerdì 28 Marzo 2025**, verrà sospesa la fornitura di acqua grezza verso i Potabilizzatori di Castelsardo, Truncu Reale (Sassari) e Pedra Maggiore.

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

L'impianto di potabilizzazione di Monte Agnese (Alghero) verrà approvvigionato interamente dall'ENAS con la risorsa dell'invaso Cuga a portata ordinaria.

Pertanto, le incidenze sul servizio, con interruzione della erogazione all'utenza nei Comuni di Sassari, Castelsardo, Tergu, Porto Torres, Stintino, Valledoria, Badesi, S.M.Coghinas, Viddalba e Trinita' d'Agultu saranno cosi' come di seguito indicato:

Serbatoio M.Oro

- **Quartieri del Centro Storico, Monte Rosello Basso, Sacro Cuore, S.M.di Pisa, Latte Dolce, Porcellana (zona Ospedali) e Piandanna,**
 - Interruzione erogazione dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 9.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

Serbatoio Via Milano:

Alimentazione da Acq. Bidighinzu con integrazione da Acq. Coghinas Pot."Ponte Rosello".

In conseguenza del minor apporto idrico, nella rete di distribuzione alimentata dal serbatoio di Via Milano, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, e l'impossibilita' di incrementare la portata dal Ramo Bidighinzu, sara' necessario eseguire le chiusure dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Via Milano verso la zona alta di Sassari (**Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Cappuccini, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Mte Rosello Medio, Sassari2, Mte Furrù, Badde Pedrosa**) cosi' come riportato di seguito:

- Giovedì 27.03.2025 dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Venerdì 28.03.2025 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Sabato 29.03.2025 dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Domenica 30.03.2025 dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;

Serbatoio Q.340:

In conseguenza del minor apporto idrico, nella condotta premente alimentata dal Sollev. di Viale Adua, tramite il sollevamento di "Ponte Rosello" Acq. Coghinas, sara' necessario eseguire le chiusure

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

dell'erogazione in uscita dal serbatoio di Q.300 (Serra Secca) verso la zona alta di Sassari (**Luna e Sole-Prunizedda-M.te Rosello Alto-Carbonazzi**)

- Giovedì 27.03.2025 dalle ore 20.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
- Venerdì 28.03.2025 dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del giorno successivo;
-

Potabilizzazione T.Reale-Sassari:

Porto Torres

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 08.00** di **Venerdì 28.03.2025**;

Porto Torres-Quartiere Serra li Pozzi

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 08.00** di **Venerdì 28.03.2025**;

Stintino

- L'alimentazione alla rete cittadina verra' garantita dalla risorsa idrica presente negli accumuli, ma non si escludono cali di pressione/interruzioni nella giornata di **Venerdì 28.03.2025**;

Pozzo S.Nicola-Agro Stintino

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 14.00** del **27.03.2025** alle **ore 12.00** del **28.03.2025**;

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Potabilizzazione Castelsardo:

Castelsardo:

- Interruzione erogazione dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 8.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

Lu Bagnu:

- Interruzione erogazione dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 8.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

Terqu

L'alimentazione verra' garantita dall'impiego dei POZZI.

Potabilizzazione Pedra Majore:

Valledoria

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 16.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 11.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

S.M.Coghinas

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 13.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 11.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

Badesi

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 13.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 11.00** di **Venerdì 28.03.2025;**

Direzione Distribuzione/Distretto 6 Via P.Iolanda, 81
Tel. 0793750200 - fax 0793750248

Trinita' d'Agultu e Frazioni

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 13.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 11.00** di **Venerdì 28.03.2025**;

Viddalba

- L'alimentazione alla rete cittadina verra' garantita dalla risorsa emunta dai Pozzi, ma non si escludono cali di pressione/interruzioni nella giornata di **Giovedì 27.03.2025** e **Venerdì 28.03.2025**;

Ramo S.Teresa - Distretto n.7

- L'alimentazione verra' interrotta dalle **ore 06.00** di **Giovedì 27.03.2025** alle **ore 11.00** di **Venerdì 28.03.2025**;

Tutte le articolazioni degli orari di erogazione sopra riportati potrebbero subire variazioni per cause impreviste e imprevedibili ed al momento non valutabili, sono possibili disservizi nelle zone ubicate a quota maggiore ed anche fenomeni di torbidità.

Sarà ns cura contenere le ore di interruzione qualora l'andamento dei consumi lo renda possibile.

Si evidenzia che i tempi necessari per il ripristino della produzione regolare di acqua potabile negli Impianti di Potabilizzazione dopo il ripristino della fornitura da parte dell'ENAS sono di circa 3 ore, successivamente si dovrà procedere al ripristino delle portate nell'acquedotto con tempi variabili in relazione alle distanze dei centri interessati dall'impianto.

Responsabile Settore Distribuzione D6:

Geom.Simone Pilo

Simone Pilo